

Сведения о результатах проверок надзорных органов + скан предписаний внутренних и внешних контрольных мероприятий

ОУ	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты Проверки Выявленные нарушения	Устранено или не устранено	Что сделано, что планируется сделать, в какие сроки
МОУ Кузнецихинская СШ ЯМР	21.02.2018	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области	Соблюдение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами	1.Обеспечить маркировку учебной мебели, в начальном звене, в соответствии с антропометрией детей.	устранено	
				2.Провести ремонт: крыша правое крыло основного здания и начальной школы; замена оконных проемов классах основной школы и коридоров; помещение: лаборантская кабинета химии и каб.физики,каб.биологии;каб.информатики№34,столярная мастерская; каб. технологии для девочек(замена напольного покрытия)Срок исполнения 01.08.2019	Устранено частично	Заявка УО
				3.Обеспечить все туалеты бумагодержателями, туалетной бумагой и одноразовыми полотенцами или электро.полотенцами. Срок исполнения немедленно и постоянно.	устранено	
				4.Провести замену учебной мебели с нарушенной целостностью покрытия столешниц учебных столов и	устранено	

				сидений стульев(имеются щели, зазубрины и другие дефекты) Срок исполнения 01.08.2018		
				5.Провести обследование технического состояния вентиляции учреждения специализированной организацией с использованием инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. В случае выявления неисправностей выполнить ремонт. Акт выполненных работ представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Срок 01.08.2019	Не устранено	Заявка УО
				6.Оборудовать ограждениями отопительные приборы в учебных кабинетах. Срок исполнения 01.08.2018	Не устранено	Коммерческое предложение предоставлено в УО
				7.Провести замену оконных блоков в кабинетах основной школы и коридорах. Срок исполнения 01.08.2018	Не устранено	Смета в УО
				8.Привести в соответствие с санитарными требованиями освещенность в кабинете ИЗО. Срок исполнения 01.05.2018	устранено	
				9.Привести в соответствие с санитарными требованиями расписание уроков с учетом дневной и недельной работоспособности обучающихся. Срок исполнения 01.09.2018	устранено	
				10.Обеспечить обследование учащихся на педикулез в соответствии с санитарными требованиями. Срок исполнения немедленно и постоянно.	устранено	
				11.Обеспечить проведение профилактических прививок против дифтерии у 9 человек персонала, иметь данные о двух прививках персонала против кори. Срок исполнения 01.08.2018	устранено	
				12.Усилить контроль за питанием детей в учреждении. Иметь программу лабораторно-производственного контроля и протоколы лабораторно производственного контроля за питанием учащихся. Срок исполнения постоянно	Не устранено	Подана заявка в лабораторию, будет устранено в течение марта

МОУ Кузнецихинская СШ ЯМР	26.03.2018	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отдел надзора деятельности по Ярославскому району Ярославской области	Соблюдение Требований пожарной безопасности	1. Не внесены уточнения (не разработана вновь) в декларацию пожарной безопасности от 24.03.2010 регистрационный №78250835-00013-20101 в случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи. предоставляются в течении одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	устранено	
				2. Объект оснащен огнетушителями без учета расчета, имеющиеся ОУ не подходят для тушения пожара класс «А»	Сделан расчет	
				3. Отсутствует исполнительная документация на имеющиеся установки АУПС и СОУЭ (установлена до 2008 года)	Проект сделан	
				4. При эксплуатации АУПУ и СОУЭ (установлена до 2008 года) не соблюдаются требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности, кабельные линии АПС и СОУЭ не соответствуют требованиям ст. 82 ч. 2 №123-ФЗ НПБ 104-03 п. 3.9-акт технического состояния от 5 марта 2018 года ООО «Связьстрой сб».	Устранено частично, только 2 этаж	Заявка УО
				5. Не обеспечена безопасная эвакуация людей: количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах	Устранено частично, только 2 этаж	Заявка УО

				постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами (СП 3.13130.2009часть 4)		
				6.Датчики АУПС в тамбуре при входе в неисправном состоянии.	устранено	
				7.АУПС и СОУЭ 2 –го этажа в неисправном(нерабочем состоянии)акт технического состояния от 5 марта 2018 года ООО «Связьстрой сб».	устранено	
				8.Не обеспечена безопасная эвакуация людей-отсутствует световой указатель «выход» над дверями эвакуационного выхода из помещения зала на 2-м этаже	устранено	
				9. Не обеспечена безопасная эвакуация людей-отсутствует световой указатель «выход» над дверями эвакуационного выхода из помещения зала на 1-м этаже	Не устранено	Подана смета в УО
				10. Не обеспечена безопасная эвакуация людей-отсутствует световой указатель «выход» над дверями эвакуационного выхода из помещения спортивного зала	устранено	
				11. Не обеспечена безопасная эвакуация людей-имеющих световые указатели «выход» в неисправном состоянии	Устранено частично	Заявка УО
				12.Отделка стен тренажерного зала выполнена горючими материалами(бумажные обои)	устранено	
				13. Отделка потолка кабинета музыки выполнена горючими материалами(плитка из пенополистерола)	устранено	
				14. Отделка стен и потолка в кабинете психолога выполнены горючими материалами(плитка из пенополистерола и бумажные обои)	устранено	

				15.При входе в кабинет (№26) перепад высоты пола составляет 14.5 см, отсутствует пандус с уклоном 1:6	устранено	
				16.Перепад пола в коридоре перехода в начальные школы перед ступенями лестничного марша составляет 15 см, отсутствует пандус с уклоном 1:6	устранено	
				17. Отделка стен и потолка в кабинете домоводства(блок начальных классов) выполнены горючими материалами(плитка из пенополистерола и бумажные обои)	устранено	
				18.Не обеспечена безопасная эвакуация людей из помещений классов 48 и 49 в общий коридор(двери открываются в коридор и при открытии перекрывают/блокируют друг друга)	Не устранено	Коммерческое предложение в УО
				19. Не обеспечена безопасная эвакуация людей из помещений классов 45 и танцевального класса в общий коридор(двери открываются в коридор и при открытии перекрывают/блокируют друг друга)	устранено	
				20.Двери из помещений в лестничные клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах	Не устранено	Выполнен расчет рисков
				21.Ширина пути эвакуации общего коридора на 1 –этаже блока начальных классов менее нормативного 1 м(при двухстороннем открывании дверей в коридор);ширина коридора составляет 1 м 30см,ширина дверного полотна 80 см	Не устранено	Выполнен расчет рисков
				22. Ширина пути эвакуации общего коридора на 2 –этаже блока начальных классов менее нормативного 1 м(при двухстороннем открывании дверей в коридор);ширина коридора составляет 1 м 30см,ширина дверного полотна 80 см	Не устранено	Выполнен расчет рисков

				23.Ширина дверей учебных классов с пребыванием более 15 человек менее нормативной составляет 80см	Не устранено	Смета в УО
--	--	--	--	---	--------------	------------

Директор школы

Уваева Е.А.