

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16146781>

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



профилактический визит 76230061000206074673



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond_ymr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № П /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, ОГРН 1027601604645
ИНН 7627015425

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, утвержденной распоряжением МЧС России №1345 от 17.12.2022 в период с «23» апреля 2023 г. по «23» апреля 2023 г. проведен профилактический визит ПМ 76230061000206074673 Государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Роговой Анной Вадимовной,

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор

Уваева Евгения Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери из помещений в лестничные клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах	п.24 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	20.08.2024	
2.	Ширина пути эвакуации общего коридора на 1-м этаже блока начальных классов менее нормативного (при двухстороннем открывании дверей в коридор); ширина коридора 1м 30 см, ширина дверного полотна 80 см	п.23 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; СП 1.13130.2009 пп.. 4.2.6; 4.3.3; 4.3.4, ст. 53 ч.1-4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.08.2024	
3.	Ширина пути эвакуации общего коридора на 2-м этаже блока начальных классов менее нормативного (при двухстороннем открывании дверей в коридор); ширина коридора 1м 30 см, ширина дверного полотна 80 см	п.23 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; СП 1.13130.2009 пп.. 4.2.6; 4.3.3; 4.3.4, ст. 53 ч.1-4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.08.2024	
4.	Ширина дверей учебных классов с пребыванием более 15 человек менее нормативной составляет 80 см	п.23 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479; СП 1.13130.2009 пп.. 4.2.6; 4.3.3; 4.3.4, ст. 53 ч.1-4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	20.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР

Уваева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Государственный инспектор Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по
пожарному надзору, майор внутренней службы

Рогова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.