



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**  
**(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**  
150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1  
Тел.: 8 (4852) 73-26-92, E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76533130, ОГРН 1057601079470, ИНН/КПП 7606052909/760601001

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**обязательных требований**

**№ 299 от 07.09.2023 г**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Кармадоновой Ольгой Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузнечихинская средняя школа"**  
**ОГРН 1027601604645, ИНН 7627015425,**

**адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, деревня Кузнечиха (Кузнечихинский С.О.), Центральная ул., д.34**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

**п.2.5.3 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.**

- Стены и потолок в классах, коридоре и на лестничном пролете 3 этажа имеют дефекты и повреждения покрытия вследствие протекания крыши;

**п.2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.**

- Некоторые окна в коридорах школы с нарушением целостности стекла

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1.** Устранить дефекты внутренней отделки помещений и причины их вызвавшие.
- 2.** Устранить нарушения целостности стекла в коридорах школы.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МОУ «Кузнечихинская средняя школа» по адресу: 150510, Ярославская область, Ярославский район, деревня Кузнечиха (Кузнечихинский С.О.), Центральная ул., д.34

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, д. 1. тел./факс: 8 (4852) 73-81-65 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главной специалист-  
эксперт отдела  
технического надзора

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Кармадонова О.В.

(инициалы и фамилия)

Уласке

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 09 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Е. А. Уласке

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_